



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 25, тел: (4152) 46-78-36, факс: (4152) 46-78-36

Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Елизовскому муниципальному району
г.Елизово, ул. Завойко, 24/А, тел. 8(41531)7-22-13 E-mail: ond-emr@41.mchs.gov.ru

Предписание № 111/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 28 «Аленушка»,

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 111 от «28» мая 2021 года главного государственного инспектора Елизовского муниципального района по пожарному надзору Тимошенко Дарьи Игоревны, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в период с 14 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. «17» июня 2021 г., с 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. «25» июня 2021 г., проведена плановая проверка территории, зданий и помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28 «Аленушка», ОГРН: 1024101219977, ИНН: 4105022432, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, пер. Тимирязевский, 2А.

проверку проводил(а):

государственный инспектор Елизовского муниципального района по пожарному надзору
Бачурина Анастасия Николаевна

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 28 «Аленушка» Попова Ирина Васильевна, ответственный за пожарную безопасность МБДОУ «Детский сад № 28 «Аленушка» Истомина Андрей Александрович

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (123-ФЗ), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (ППР),

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»)	01.06.2022	
2.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток, приспособлений для самозакрывания (двери лестничных клеток правого крыла: дверь изостудии второго этажа, дверь группы № 3 второго этажа, дверь группы № 1 первого	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября	01.06.2022	

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с момента принятия решений вправе обжаловать настоящие предписания в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор Елизовского
муниципального района по пожарному надзору
А.Н. Бачурина

Предписание для исполнения получил:

М.В. Печенов - зав
М.П.ГПН

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» 06 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору